

## 建築物衛生法(ビル管理法)空気環境

項目	検査項目	基準値	検査回数
1	浮遊粉じんの量	日平均 0.15mg/立方メートル	1日2回(午前・午後)測定の1回/2月以内
2	一酸化炭素の含有率	日平均 10ppm以下	
3	二酸化炭素の含有率	日平均 100ppm以下	
4	温度	17度以上28度以下	
5	湿度	40%以上70%以下	
6	気流	0.5m/秒以下	
7	ホルムアルデヒドの量	0.1mg/立方メートル以下	新築、増築、大規模の修繕又は大規模の様替えを完了しその使用を開始した時点から直近の6月1日～9月30日までの間に1回